

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель руководителя)

ИЛ ООО «ПожСтандарт»

Э.Р. Чакаев

«14» Май 2012 год



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ ПИПБ0395/04-2013 от 30.04.2013 г.

*Покрытие на основе термостойкой эмали марки «Церта»,
предназначенная для внутренней отделки помещений, на путях
эвакуации, выпускаемое по ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1, 2, 3, 4
«Эмаль термостойкая «Церта».*

код ОКП 23 1272

Москва, 2013 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)**

Аккредитована ГУГПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в
Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.
Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН37 срок действия аттестата аккредитации от 23.11.2010 г.,
действителен до 22.11.2015 г.

1. Наименование и адрес заказчика

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт»

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 16, корп. 3.

Почтовый адрес: 121433, г. Москва, ул. Минская, д. 22.

Телефон: 8 (499) 730-69-81, факс: 8 (495) 641-51-90.

Аттестат аккредитации рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010 г., действителен до 22.11.2015 г.

2. Наименование объекта испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания были представлены образцы покрытия на основе термостойкой эмали марки «Церта», предназначенной для внутренней отделки помещений, на путях эвакуации, выпускаемого по ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1, 2, 3, 4 «Эмаль термостойкая «Церта», код ОКП 23 1272.

Изготовитель:

Закрытое Акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Спектр» (ЗАО «НПП «Спектр»). Адрес: РФ, 429950, Россия, Чувашская Республика, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 75М.

ОГРН: 1022100904650.

Телефон +7 (8352) 74-05-12, 74-05-34, 74-05-65;

факс +7 (8352) 74-05-12, 74-05-34, 74-05-65.

В результате идентификации установлено, что образцы покрытия на основе термостойкой эмали марки «Церта», предназначенной для внутренней отделки помещений, на путях эвакуации, выпускаемого по ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1, 2, 3, 4 «Эмаль термостойкая «Церта», код ОКП 23 1272, соответствуют представленной на них документации.

3. Основания для проведения работ и методы испытаний

Основание для проведения работ:

- внутренний заказ – наряд № 288С/03-2013.

ЦЕЛЬ Испытаний:

Определить по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, п. 7, глава 33, статья 149, приложение, таблицы 3, 27, показатели пожарной опасности, а именно:

- группу горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;

- группу воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

**ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Протокол № ПИБ0395/04-2013 от 30.04.2013 г.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПожСтандарт»

(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

Аккредитована ГУПИС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в
Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН37 срок действия аттестата аккредитации от 23.11.2010 г.,
действителен до 22.11.2015 г.

По результатам испытаний установлено, что образцы покрытия на основе термостойкой эмали марки «Церта», предназначенной для внутренней отделки помещений, на путях эвакуации, выпускаемого по ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1, 2, 3, 4 «Эмаль термостойкая «Церта», код ОКП 23 1272, относятся к материалам **группы горючести Г1 (слабогорючие)** согласно ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», **группы воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)** согласно ГОСТ 30402-96 «Методы строительные. Методы испытания на воспламеняемость».

Образцы покрытия на основе термостойкой эмали марки «Церта», предназначенной для внутренней отделки помещений, на путях эвакуации, выпускаемого по ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1, 2, 3, 4 «Эмаль термостойкая «Церта», код ОКП 23 1272, соответствуют представленной на них документации, относятся к материалам с **умеренной дымообразующей способностью (Д2) и умеренноопасные (Т2)** по показателю токсичности продуктов горения согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пп. 4.18 и 4.20, соответственно).

Испытания проводил
инженер-испытатель

К. Х. Рахматуллин



ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Протокол № ПИПБ0395/04-2013 от 30.04.2013 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)**

Аккредитована ГУПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в
Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.
Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН37 срок действия аттестата аккредитации от 23.11.2010 г.,
действителен до 22.11.2015 г.

8. Дополнительная информация

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе (отчете), относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образцы, а так же качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол (отчет) предназначен только для использования Заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола (отчета) об испытаниях.

Срок действия протокола (отчета) об испытаниях три года.

Использование протокола (отчета) об испытаниях в целях сертификации, после прекращения действия сертификата возможно только с письменного разрешения ООО «ПожСтандарт».

Информация, содержащаяся в протоколе (отчете) об испытаниях, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким - либо другим путем без письменного разрешения ООО «ПожСтандарт».

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, и не использованные остатки образцов, за исключением контрольного могут быть забраны заявителем в течении 30 дней с момента выдачи отчета, после чего испытательная лаборатория не несет ответственности за их сохранность.

Контрольный образец объекта испытаний передается на ответственное хранение изготовителю до истечения срока действия протокола (отчета).

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в протоколе (отчете), а также по сопоставлению с контрольными образцами и сравнительному испытанию рассматриваемого материала.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол (отчет) об испытаниях составлен с учетом руководства по качеству ИЛ ООО «ПожСтандарт».



**ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Протокол № ПИПБ0395/04-2013 от 30.04.2013 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПожСтандарт»**

(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

Аккредитована ГУГПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН37 срок действия аттестата аккредитации от 23.11.2010 г., действителен до 22.11.2015 г.

9. Данные об испытательной лаборатории:

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПожСтандарт»**

(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

Аккредитована ГУГПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость. Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН37 срок действия аттестата аккредитации от 23.11.2010 г., действителен до 22.11.2015 г.

Адрес и место проведения испытаний:


Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 16, корп. 3.

Фактический адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

Телефон: (499) 730-69-81, (495) 641-51-90.

Факс: (499) 730-69-81.

E-mail: lab@pojstandart.ru



**ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Протокол № ПИБ0395/04-2013 от 30.04.2013 г.